

Specyfikacja robót budowlanych polegającym na dociepleniu dachu:

zastosowanie szczeliny wentylacyjnej 3-6 cm, ocieplenie dwuwarstwowe 22-25 cm wełną mineralną, zastosowanie folii paroizolacyjnej, wykończenie ściany poddasza płytą g-k, wymiana drzwi łączących budynek z poddaszem.